



ЕАЭС KZ.7100841.01.01.08287

№

Серия KZ № 0329611

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата", аттестат аккредитации: KZ.O.01.0841 от 16.03.2026, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Байконурский район, ул. Жиенкулова, 7, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13, телефон: +7(717) 272 55 65, электронная почта: info@ftpast.kz

ЗАЯВИТЕЛЬ

260140011109, Товарищество с ограниченной ответственностью "Batyr Fire Protection", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, 374/1, почтовый индекс: 140005, телефон: +7(771) 771 14 71, электронная почта: info@batyrfire.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Batyr Fire Protection", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, 374/1, почтовый индекс: 140005

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты: краска огнезащитная для металлоконструкций торговой марки «BatyrFire-M», обеспечивающая огнезащитную эффективность согласно приложениям № 0150268, 0150269; Продукция изготовлена в соответствии СТ РК 615-2-2011 Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия

КОД ТНВЭД ЕАЭС

3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 043/2017-О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения- Решением Совета Евразийской экономической комиссии-40-23.06.2017-01.01.2019

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (испытаний) № 26-03-27/1-043 - № 26-03-27/3-043 от 27/03/2026г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.T.01.0835); Акт о результатах анализа состояния производства № 260126-04 от 26/01/2026г., ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.O.01.0841 от 16.03.2026г.), подписанный экспертом-аудитором Койшибаевым Талгатом Жамшитұлы; Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изымн взамен ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01923 от 29.04.2026г. Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС П ТОО «Фирма Торговая палата» не реже одного раза в год. Условия хранения: согласно технической документации заявителя. Срок службы: не менее 25 лет при соблюдении условий в соответствии с технической документацией. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 01/2026г. отобранных образцов.. СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2026 ПО 29.03.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна

(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич

(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



ЕАЭС KZ.7100841.01.01.08287

№

Серия KZ № 0329611



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 000640005170, Өнімнің, процестердің және қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі Орган, аттестат: KZ.O.01.0841 16.03.2026 ж. бастап, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жиенкұлов к-сі, 7, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Абай 13 көшесі, телефон: +7(717) 272 55 65, электрондық пошта: info@ftpast.kz

ӨТІНІШ БЕРУШІ

260140011109, "Batyр Fire Protection" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Северная өнеркәсіптік аймағы, 374/1, пошта индексі: 140005. телефон: +7(771) 771 14-71, электрондық пошта: info@batyrfire.kz

ӨНДІРУШІ

"Batyр Fire Protection" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Северная өнеркәсіптік аймағы, 374/1, пошта индексі: 140005

ӨНІМДЕР

Оттан қорғау құралдары: оттан қорғау тиімділігін қамтамасыз ететін «BatyрFire-M» сауда маркалы металл құрылымдарына арналған оттан қорғайтын бояу № 0150268, 0150269 қосымшаларға сәйкес; Өнім КР СТ 615-2-2011 Өртке төзімді құрамдар мен заттар. 2-бөлім. Болат конструкцияларға арналған өртке төзімді өнімдер. Жалпы сипаттамалар сәйкес дайындалған

ЕАЭО СӘК ТН коды

3209100009

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

Кеден одағының техникалық регламенті Кеден одағының техникалық регламенті 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 Кедендік одақ комиссиясының шешімімен бекітілген ЕАЭО ТР 043/2017 "Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы".

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

2026/03/27 № 26-03-27/1-043 - № 26-03-27/3-043 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО (KZ.T.01.0835 аттестаты); 2026/01/26 № 260126-04 өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акт, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС О СРО 16.03.2026ж. KZ.O.01.0841 аттестаты), сарапшы-аудитор Койшибаев Талғат Жамшитұлының қолы қойылған;;Сертификаттау схемасы: 1с

ҚОСЫМША АТТАРАТ

2026/04/29 ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01923 орнына берілген. Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС О СРО жүргізеді. Сақтау шарттары: өтініш берушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. Қызмет ету мерзімі: техникалық құжаттамаға сәйкес шарттар сақталған кезде кемінде 25 жыл. Сақтау мерзімі: дайындалған күнінен бастап 12 ай. Сәйкестік сертификатының күші іріктелген үлгілердің 01/2026ж. бастап дайындалған сериялық шығарылатын өнімге қолданылады.; КР СТ 615-2-2011 Өртке төзімді құрамдар мен заттар. 2-бөлім. Болат конструкцияларға арналған өртке төзімді өнімдер. Жалпы сипаттамалар

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 05.08.2026 БАСТАП 29.03.2031 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА



Басшы
(заңды тұлға)
Сертификаттау жөніндегі
Орган

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы / сарапшы-аудиторлар)

(қолы)

Бекпосинова Айгерім Адилхановна

(Т.А.Ж.)

(қолы)

Максимович Валерий Сергеевич

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0150268

ЕАЭС KZ.7100841.01.01.08287

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3209100009	Краска огнезащитная для металлоконструкций, «BatyrFire-M» модификации "ВД", при испытании на стальной колонне двухтаврового сечения (приведенной толщиной металла 3, 4 мм), обеспечивает 7-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 30 мм, расход 0, 44 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 15 минут, обеспечивает 6-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 35мм, расход 0, 5 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 30 минут, обеспечивает 5-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 80мм, расход 1, 16 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 45 минут, обеспечивает 4-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 08мм, расход 1, 57 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 60 минут, обеспечивает 3-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 26мм, расход 1, 83 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 90 минут, обеспечивает 2-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 2, 32мм, расход 3, 36 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 120 минут	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия
2	3209100009	Краска огнезащитная для металлоконструкций, «BatyrFire-M» модификации "АТ", при испытании на стальной колонне двухтаврового сечения (приведенной толщиной металла 3, 4 мм), обеспечивает 7-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 25мм, расход 0, 39 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 15 минут, обеспечивает 6-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 35мм, расход 0, 54 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 30 минут, обеспечивает 5-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 70мм, расход 1, 09 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 45 минут, обеспечивает 4-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 08мм, расход 1, 67 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 60 минут, обеспечивает	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна
(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0150268

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ.7100841.01.01.08287

№ п/п	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің " + " атауы	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	3209100009	Металл құрылымдарға арналған оттан қорғайтын бояу. Екі танбалы қималы болат бағанада сынау кезінде "ВД" модификациясының «Batyrfire M» (металл қалыңдығы 3, 4 мм келтірілген), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0, 30 мм болатын оттан қорғау тиімділігінің 7-тобын, шығыны кемінде 15 минут 0, 44 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) қамтамасыз етеді, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0, 35 мм болатын оттан қорғау тиімділігінің 6-тобын қамтамасыз етеді, шығыс 0, 5 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 30 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0, 80 мм оттан қорғау тиімділігінің 5-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1, 16 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 45 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1, 08 мм оттан қорғау тиімділігінің 4-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1, 57 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 60 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1, 26 мм оттан қорғау тиімділігінің 3-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1, 83 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 90 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 2, 32 мм, шығыны 3, 36 кг/м ² (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 120 минут оттан қорғау тиімділігінің 2-тобын қамтамасыз етеді	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия
2	3209100009	Металл құрылымдарға арналған оттан қорғайтын бояу, «Batyrfire-M» "AT" модификациясы, екі танбалы қималы болат бағанада сынау кезінде (металл қалыңдығы 3, 4 мм келтірілген), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0, 25 мм болатын оттан қорғау тиімділігінің 7-тобын, шығыны кемінде 15 минут 0, 39	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Signature)
(қолы)

(Signature)
(қолы)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна
(ТАӨ)

Максимович Валерий Сергеевич
(ТАӨ)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0150269

ЕАЭС KZ.7100841.01.01.08287

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

		3-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 27мм, расход 1, 97 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 90 минут, обеспечивает 2-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 2, 29мм, расход 3, 55 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 120 минут	
3	3209100009	Краска огнезащитная для металлоконструкций, «BatyrFire-M» модификации "OP", при испытании на стальной колонне двухтаврового сечения (приведенной толщиной металла 3, 4 мм) обеспечивает 7-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 30мм, расход 0, 44 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 15 минут, обеспечивает 6-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 35мм, расход 0, 5 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 30 минут, обеспечивает 5-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 0, 72мм, расход 1, 04 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 45 минут, обеспечивает 4-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 08мм, расход 1, 57 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 60 минут, обеспечивает 3-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 1, 26мм, расход 1, 83 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 90 минут, обеспечивает 2-ую группу огнезащитной эффективности с толщиной сухого слоя не менее 2, 32мм, расход 3, 36 кг/м2 (без учета технологических потерь) не менее 120 минут	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(Signature)
(подпись)
(Signature)
(подпись)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна
(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич
(Ф.И.О.)



		кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) қамтамасыз етеді, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,35 мм, шығыны 0,54 кг/м2 болатын оттан қорғау тиімділігінің 6-тобын қамтамасыз етеді (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 30 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,70 мм оттан қорғау тиімділігінің 5-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1,09 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 45 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,08 мм оттан қорғау тиімділігінің 4-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1,67 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 60 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,27 мм, шығыны 1,97 кг/м2 болатын оттан қорғау тиімділігінің 3-тобын қамтамасыз етеді (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 90 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 2,29 мм, шығыны 3,55 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 120 минут оттан қорғау тиімділігінің 2-тобын қамтамасыз етеді	
3	3209100009	Металл құрылымдарға арналған оттан қорғайтын бояу, "OP" модификациясының «BatyrFire-M», болат бағанада екі таңбалы қиманы сынау кезінде (металлдың қалыңдығы 3,4 мм келтірілген) құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,30 мм 7-ші оттан қорғау тиімділік тобын қамтамасыз етеді, шығын 0,44 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 15 минут, кемінде 0,35 мм құрғақ қабаттың қалыңдығымен оттан қорғау тиімділігінің 6-тобын қамтамасыз етеді, шығыны 0,5 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 30 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,72 мм болатын оттан қорғау тиімділігінің 5-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1,04 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 45 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,08 мм оттан қорғау тиімділігінің 4-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1,57 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 60 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,26 мм оттан қорғау тиімділігінің 3-тобын қамтамасыз етеді, шығын 1,83 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 90 минут, құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 2,32 мм, шығыны 3,36 кг/м2 (технологиялық ысыраптарды есептемегенде) кемінде 120 минут оттан қорғау тиімділігінің 2-тобын қамтамасыз етеді	СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия



Сертификаттау
жүйелігі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
сарапшылар (сарапшы-аудиторлар)

(қолы)

Бекбосинова Айгерим Адилхановна
(ТА.Ә.)

(қолы)

Максимович Валерий Сергеевич
(ТА.Ә.)